

CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

Características da Instalação

Quanto a Ocupação	
Área**	920,15 m²
Código	05
Ocupação	Educacional e cultura física
Dútilo	E3
Risco	Baixo
Quanto a Altura	
Código	1
Tipo de Edificação	III
altura	6,00 m h em 12,00m
Quanto a suas dimensões em planta	
Área do andar pavimento	A
Código	0
Classes da Edificação	de grande pavimento
Área dos pavimentos abaixo da altura de entrada	B
Código	1
Classes da Edificação	
Área total	7
Código	U
Classes da Edificação	Edificações Médias

Quanto as suas características construtivas

Código	2
Tipo	Edificação em que a proteção do fogo é 40%
Especificação	Paralisa resistente ao fogo e isolamento entre pavimentos

Dados para Dimensionamento das Saídas

População	1 pessoa por 1,5m² de sala de aula (142 pessoas) + A
	Luiz (15 pessoas) + Quadra (25 pessoas) + 100 pessoas
Capacidade de U. de Passagem	100
Abertura e Desobstrução	75
Escadas e Rampas	100
Portas	100

Distâncias Máximas a serem percorridas


Tipo de Edificação	2
Grande e Médio de Ocupação	E3
Sanitários Automáticos	
Sala de Aula	40,00%
Mais de Uma Sala	90,00%
Com Chuveiros Automáticos	45,00%
Mais de Uma Sala	60,00%

Situação não considerada

Número de Saídas e Tipos de Escada

Número de Saídas (mínimo)	6
Tipo de Escada	hala possui escada

**Área obtida conforme RSCBMS 11- PARTE 01

**INSTITUTO FEDERAL**
Sul-rio-grandense
Câmpus Avançado Novo Hamburgo

Rua Pinheiro Machado, 305 - Bairro Industrial
CEP: 91320-400 - Novo Hamburgo/RS
(51) 39137.9921 - rti-cga@ifrs.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

BLOCO 5 - CÂMPUS AVANÇADO NOVO HAMBURGO

RUA PINHEIRO MACHADO, 305 - NOVO HAMBURGO/RS

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA DA OBRA
982,71 m²

REFORMA E ADAPTAÇÕES - BLOCO 05 - ETAPA 05
QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA BLOCO 05

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTO SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

DESENHO
CAROLINE

DATA
SETEMBRO/2018

ESCALA
INDICADA

PRONCHA
PPCI 004/004

OBRA
CNH 002/2018

VISTO