



PLANTA BAIXA - PPCI  
ESC.:1/75

LEGENDAS

Extintor de Incêndio - Existente

Tipo de Água 10L

Extintor de Incêndio - Existente

Tipo ABC

Extintor de Incêndio - A ser instalado

Tipo ABC

Placa - Proibido Fumar

L=150

Placa - Cuidado, risco de incêndio

L=150

Placa - Extintor de Incêndio

L=150x300

INSTITUTO FEDERAL

Sul-rio-grandense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO

INSTITUTO FEDERAL

Sul-rio-grandense

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EXECUÇÃO

DPO - DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - PELOTAS/RS

Fones: (53) 3026.6209 / 3026.6210 / 3026.6211

dpo@ifsul.edu.br / dpo\_cpj@ifsul.edu.br / dpo\_ofsc@ifsul.edu.br

PROPRIETÁRIO

CAMPUS GRAVATAÍ - REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO OFICINAS

Rua Mem De Sá, nº 800, Loteamento Bom Sucesso, Gravataí

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ÁREA DA OBRA

459,68 m²

EXTINTORES EXISTENTES E A INSTALAR E SINALIZAÇÃO

VISTO

DESENHO

MARINA

DATA

Outubro/2019

ESCALA

1/75

PRANCHA

PCI 01/01

OBRA

CGR 002/2019