


OBSERVAÇÃO:

TABELA AR CONDICIONADO				
QUANTIDADE	CAPACIDADE	POT. ELET. CONS. (W)	ALIM. ELÉTRICA	TUB LL & LS (pol)
03 UNID	≥ 54.000 BTU/H CADA	MAX. 5300	220V/60Hz/1f	3/8 & 3/4 (E= 0,79MM)

[illegible]

 INSTITUTO FEDERAL Sul-rio-grandense Câmpus Avançado Novo Hamburgo		Rua Pinheiro Machado, 205 - Bairro Industrial CEP 93320-490 - Novo Hamburgo/RS (51) 99137.9801 - nrh-cga@ifsul.edu.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO
<div></div>	<div></div>	<div></div>
BLOCO 5 - ETAPA II - CÂMPUS AVANÇADO NOVO HAMBURGO RUA PINHEIRO MACHADO, 205 - NOVO HAMBURGO/RS		
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		ÁREA DA OBRA 143,09m ²
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO POSIÇÃO DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS		VISTO CNH 001/2021
DESENHO RENÉ/GRASIELA	DATA SETEMBRO/2021	ESCALA INDICADA
		PRANCHA PCL 01/01